

... seit über 40 Jahren +

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

5.49.1.1-MA.DE-v1.0-03.26-SB.DK

KRASO®

EINFACH + DICHT



KRASO® Typ LES - 110

Montageanleitung



KRASO® Typ LES - 110 - LichtschachtEntwässerungsSysteme

für Betonlichtschächte

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Grundleitung verlegen.
Der KRASO® Typ LES - 110 besitzt zwei Anschlussmöglichkeiten für DN 50 und DN 110.
2. Schalung aufstellen, Grube füllen, Sauberkeitsschicht betonieren. Bewehrung verlegen.
3. KRASO® Typ LES - 110 mit Gleitmittel versehen und in die Grundleitung stecken. Rückstauverschluss und Laubfangsieb entfernen.
4. Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen. OKFF = Oberkante Fertigfußboden. KRASO® Typ LES - 110 bauseits vor Verschmutzungen schützen.
5. Lichtschacht betonieren.
6. Bauseits montierten Bauzeitschutzdeckel entfernen. Rückstauverschluss und Laubfangsieb einsetzen. **Wichtig, siehe Detail:** Den Rückstauverschluss gemäß Detailzeichnung wie folgt einbauen: Die Nase (grüner Kreis) in die vorgesehene Nut (grüner Pfeil) einsetzen und anschließend im Uhrzeigersinn festdrehen.

